

МЧС России
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности г. Уфы
РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 14, 450000, тел.: (347) 272-82-03,
gpnufa@ufanet.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

№ 1759/1/947

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 268 Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора города Уфа по пожарному надзору Р.Р. Хабибова № 1759 от «24» ноября 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. до 10 час. 50 мин. «07» декабря 2015 г. и с 09 час. 20 мин. до 09 час. 30 мин. «08» декабря 2015 г. проведена внеплановая выездная проверка Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 268 Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан государственным инспектором города Уфы по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Мамлеевой Региной Миратовной, по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, 199/1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 268 Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан Сафиной Гузель Владимировны, заместителем заведующего по АХЧ Шариповой Гузель Амирзяновны

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	В коридоре цокольного этажа высота пути эвакуации в месте расположения трубопроводов отопления и канализации составляет 1,7 м.	ч. 1 ст. 151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»; п. 6.27 СНиП 21-01-97*.	01.10.2016	
2.	Декоративная отделка радиаторов отопления на путях эвакуации в коридорах 1, 2 этажей выполнена горючими материалами (радиаторы отопления закрыты ЛДСП).	п. 4.3.2 СП 1.13130.2009.	01.10.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Уфы по пожарному надзору

старший лейтенант внутренней службы Р.М. Мамлеева

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«08» декабря 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

Савель
(подпись)

«08» 18 2015 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Заведующий
(должность, фамилия, инициалы)
Соболева Т.В.