

Предписание № 390/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению

Детский сад № 268 городского округа город Уфа Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору № 390 от 22 мая 2018 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период времени с 06 по 09 июня 2018 г. государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору Мамлеевой Региной Миратовной была проведена внеплановая выездная проверка здания детского сада, используемого Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Детский сад № 268 городского округа город Уфа Республики Башкортостан, расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, д. 199, корп. I

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с и. о. заведующего МАДОУ детский сад № 268- заместителем заведующего по АХЧ МАДОУ детский сад № 268 Шариповой Гузель Амирзяновой

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Во всем здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.	п.6.22 СНиП 21-01-97*; п. 7.73 СНиП 23-05-95.	01.06.2019	
2.	Не проводится очистка вытяжных устройств кухни и прачечной (акт не представлен).	п. 50 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.06.2019	
3.	В групповых ячейках № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (в групповых, раздевалках, спальнях) на путях эвакуации применяется линолеум с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификат не представлен).	п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч. 6 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.06.2019	
4.	Над эвакуационными выходами из спальных помещений в групповых ячейках № 2,5,10,11,12 отсутствуют световые оповещатели «Выход»	п. 4.1 НПБ 104-03.	01.06.2019	
5.	Над эвакуационными выходами из групповых помещений в раздевалки групповых ячеек № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 отсутствуют световые оповещатели	п. 4.1 НПБ 104-03.	01.06.2019	

	«Выход»			
6.	Ширина эвакуационных выходов, ведущих из спальных помещений групповых ячеек № 9, 6, 12 на наружную открытую лестницу 3-го типа не соответствуют нормативным требованиям, менее 1,2 м. (фактически 0,78 м.).	п. 6.16 СНиП 21-01-97*.	01.06.2019	
7.	Ширина эвакуационных выходов, ведущих из групповых ячеек № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, не соответствуют нормативным требованиям, менее 1,2 м. (фактически 0,78 м.)	п. 6.16 СНиП 21-01-97*.	01.06.2019	
8.	Ширина маршей лестницы правого и левого крыла не соответствуют нормативным требованиям, менее 1,35 м. (фактически 1,2 м.).	п. 6.29 СНиП 21-01-97*.	01.06.2019	
9.	Ширина эвакуационного выхода, возле групповой ячейки № 3, ведущего непосредственно наружу из здания не соответствует нормативным требованиям, менее 1,2 м. (фактически 0,8 м.).	п. 6.16 СНиП 21-01-97*.	01.06.2019	
10.	В кладовой (по тех. паспорту помещение 2), расположенной возле мед. блока отсутствует пожарный извещатель.	п. 4 НПБ 110-03.	01.06.2019	
11.	Возле групповой ячейки № 2 отсутствует дверь предусмотренная проектом.	пп. д. п.23 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.06.2019	
12.	В помещении архива проходит транзитный воздуховод, не обеспечивающий требуемый предел огнестойкости EI 60 (не обработан специальным огнезащитным составом).	п. 7.11.9 СНиП 41-01-2003.	01.06.2019	
13.	В архиве отсутствуют противопожарные клапана на воздуховоде, пересекающем ограждающие конструкции шахты.	п. 7.11.9 СНиП 41-01-2003.	01.06.2019	
14.	В хлебном, овощном, мясном цехах пищеблока смонтированы тепловые пожарные извещатели (выбор типа пожарных извещателей проектом не обоснован).	п. 12.9, п. 3* Приложения 12* к НПБ 88-2001	01.06.2019	
15.	Тамбур эвакуационного выхода, ведущего из пищеблока наружу из здания отделан материалом с неизвестным показателем пожарной опасности (деревянная вагонка).	п. 6.25* СНиП 21-01-97*.	01.06.2019	
16.	В горячем цеху отсутствуют пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации.	п. 4 НПБ 110-03.	01.06.2019	
17.	В подвале перед лифтом отсутствует тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре.	п. 7.26 СНиП 21-01-97*.	01.06.2019	
18.	Над 2-м эвакуационным выходом из подвала отсутствует световой оповещатель «Выход».	п. 4.1 НПБ 104-03.	01.06.2019	
19.	В сухом складе смонтированы тепловые извещатели (выбор типа пожарных	п. 12.9, п. 3* Приложения 12* к НПБ 88-2001.	01.06.2019	

	извещателей проектом не обоснован).		
20.	В подвале отсутствует система оповещения и управления эвакуацией при пожаре.	п. 4.1 НПБ 104-03.	01.06.2019
21.	В хозяйственном блоке отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	п. 4 НПБ 110-03.	01.06.2019
22.	В хозяйственном блоке отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах.	п. 4 НПБ 104-03.	01.06.2019

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Уфы

по пожарному надзору Мамлеева Р.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 09 ” 06 20 18 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

“ 09 ” 06 20 18 г.

и. о. заведующего МАДОУ детский сад № 268- заместитель заведующего по АХЧ
МАДОУ детский сад № 268 Шарипова Г.А.
(должность, фамилия, инициалы)